



Italfire s.r.l.

C.da Acuti - Zona Ind.le

74024 Manduria (Ta)

Tel. Fax +39 099 9741977

P.IVA 02466890734

Dichiarazione di conformità al prototipo di tipo approvato.

Si dichiara, ai sensi del D.M. 06/03/1992 - G.U. N° 66 del 19/03/1992 che l'estintore sotto indicato è conforme al prototipo approvato dal Ministero dell'Interno. La presente dichiarazione è rilasciata in accordo quanto stabilito nell'art.8 del citato Decreto **N.B.:** la responsabilità del costruttore viene a mancare qualora l'apparecchio venga manomesso o sottoposto a operazioni di manutenzione che non siano in accordo alla UNI 9994 e/o da personale inesperto.

Approvazione Ministero n° 2642/153 C sott.126 del 06/03/2008

Denominazione Estintore: ITALFIRE C27

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara che il suddetto estintore è stato fabbricato in conformità alla Direttiva 97/23/CE (PED). Procedura di valutazione di conformità utilizzata: modulo B+D. Certificazione di conformità CE modulo B n°2007 DG PP 193-4 e modulo D n° 2005 DG PP 142 rilasciata dal RINA (CE 0474).

Caratteristiche generali

Alt.totale	1110 mm	Peso vuoto	60,5 kg	Press.collaudo	250 bar
Diam.serbatoio	267 mm	Tempo di scarica	25"	Press.scoppio	500 bar
Peso totale	87,5 kg	Press.esercizio	60 bar (a 20° C)		

Caratteristiche generali estintore

Carica nominale: 27 kg Biossido di Carbonio (CO2)

Tipi di focolari estinguibili: B2 C

Codice costruttore: 110

Estremi di Approvazione Ministero dell'Interno:

n° 2642/153 C sott.126 del 06/03/2008

Matricola n°

Lotto di produzione:

Rivenditore Autorizzato

Avvertenza per l'utilizzatore

- E' utilizzabile su apparecchi in tensione.
- Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare il locale.
- L'estintore deve essere mantenuto ogni sei mesi a norma DPR.547 del 27/04/55 art.34 comma C in accordo alla UNI 9994;
- L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'estintore.
- Temperatura limite d'utilizzo da -20° C a +60° C.

Italfire s.r.l.

Luigi Antonio