



Italfire s.r.l.

Zona Ind.le lotto 40

74028 Sava (TA)

Tel.Fax. 099/9727886

P.iva: 02466890734

Dichiarazione di conformità al prototipo di tipo approvato.

Si dichiara, ai sensi del D.M.06/03/1992 - G.U. N°66 del 19/03/1992 che l'estintore sotto indicato è conforme al prototipo approvato dal Ministero dell'Interno. La presente dichiarazione è rilasciata in accordo quanto stabilito nel punto 6 del citato Decreto.**N.B.:** la responsabilità del costruttore viene a mancare qualora l'apparecchio venga manomesso o sottoposto a operazioni di manutenzione che non siano in accordo alla UNI 9994 e/o da personale inesperto.

Appr.Ministeriale n° DCPST/A6/6012/153 sott.126 all.2 del 17/07/2006
Rinnovo Prot.n.0013845 del 24/10/2011

Denominazione Estintore: ITALFIRE P50

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara che il suddetto estintore è stato fabbricato in conformità alla Direttiva 97/23/CE (PED). Procedura di valutazione di conformità utilizzata: modulo B+D. Certificazione di conformità CE modulo B n° 2006 DG PP 14 - 3 e modulo D n° 2005 DG PP 142 Rilasciata dal Consorzio Rina S.P.A. (CE 0474).

Caratteristiche generali

Alt.totale	1115 mm	Peso vuoto	40 kg.	Press.collaudo	35 bar
Diam.serbatoio	300 mm	Tempo di scarica	38"	Press.scoppio	60 bar
Peso totale	90 kg	Press.esercizio	15,5 bar (A 20°)		

Caratteristiche generali estintore

Carica nominale: 50 kg. Polvere abc 20%

Tipi di focolari estinguibili: A B 1C

Codice costruttore: 110

Codice Omologazione:

n° TA110ECP50AB1C002

Matricola n°

Lotto di produzione:

Rivenditore Autorizzato

Avvertenza per l'utilizzatore

- E' utilizzabile su apparecchi in tensione.
- Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare il locale.
- L'estintore deve essere mantenuto ogni sei mesi a norma DPR.547 del 27/04/55 art.34 comma C in accordo alla UNI 9994;
- L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'estintore.
- Temperatura limite d'utilizzo da -20° C a +60° C.

Italfire s.r.l.

Loredano Antonio