



17 LUG. 2006

98

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **ITALFIRE s.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Industriale - Lotto 40 - 74028 SAVA (TA)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**ITALFIRE P 30**" a **polvere da 30 Kg.** Classi "**A-B-C**" capacità estinguente "**A-B1-C**";

VISTO l'atto del Notaio Maria Teresa BATTISTA del 6/062006 n° di repertorio 3873 Raccolta n° 707 ; registrato nella Raccolta ATTI PRIVATI il 16/06/2006 al n° 547 S : 2 ;

## SI AUTORIZZA LA PRODUZIONE

con il numero di codice **TA110ECP30AB1C002**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**ITALFIRE P30**" a **polvere da 30 Kg.** Classi "**A-B-C**" capacità estinguente "**A-B1-C**" prodotto dalla società **ITALFIRE s.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Industriale - Lotto 40 - 74028 SAVA (TA)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma,

Fasc. 41753/C sott. 126

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



**DIREZIONE CENTRALE PER  
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
AREAMI - PROTEZIONE ATTIVA

Codice identificativo: **TA 110ECP30AB1G.000**

Del **17/07/2006**

Validità rinnovata al **17/07/2016**

*SP*  
*a*

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dot. Ing. *[firma]* **FILO**)

21

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate

00023004 00008960 W0GPC001  
00007087 23/09/2011 12:09:27  
0001-00009: 3C71768050F048FA  
IDENTIFICATIVO : 01082082557613

0 1 08 208255 761 3

8 OTT. 2011

