



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **ITALFIRE S.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Ind.le - Lotto 40, - 74028 SAVA (TA)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**ITALFIRE S50**" a schiuma da **50 lt.** Classi "**A-B**" capacità estinguente "**A-B4**";

VISTO il certificato di prova n.LEC/07/003 PRATICA N.PRO/07/003/LEC del 12/10/2007 emessa dal Laboratorio CSI S.p.A. Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **TA110ECSCH50AB4004**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**ITALFIRE S50**" a schiuma da **50 lt.** Classi "**A-B**" capacità estinguente "**A-B4**" prodotto dalla società **ITALFIRE S.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Ind.le - Lotto 40, - 74028 SAVA (TA)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma,

Fasc. 4115/3/C sott. 126

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

